

Согласовано

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	1. Выключатель автоматический трехполюсный в корпусе IP54, ~380/220 В, In=25А	АП50Б-3МТ			шт	1						
	2. Щит учетно-распределительный навесного исполнения под трехфазный счетчик, на 12 модулей, с замком	ЩУРН-3/12зо			шт	1						
	3. Счетчик активной электроэнергии прямого включения 3х380/220В, 5(100)А кл. точн. 1, многотарифный	НИК-2303 АП1			шт	1						
	4. Выключатель автоматический трехполюсный ~400В, Ip=20А	ВА47-29/3		ИЕК Украина	шт	1						
	5. Выключатель автоматический трехполюсный ~400В, Ip=16А	ВА47-29/3		ИЕК Украина	шт	2						
	6. Ящик управления освещением ~380/220В, In=25А, с таймером и фотореле	ЯЧО 9601-3474-21У3 ТУ У 24254314.004-97			шт	1						
	7. Светильник консольный наружного освещения с светодиодными лампами ~220 В, 50 Вт	ИПСКС-50 "Стелс 1"		SVETILED	шт	20						
	8. То же, с светодиодными лампами ~220 В, 100 Вт	ИПСКС-100 "Стелс 1"		SVETILED	шт	13						
	9. Светильник настенный под лампу накаливания, IP54, ~220В, 1х100 Вт	НББ-64В-100		"Ватра"	шт	2						
	10. Лампа энергосберегающая~220 В, 20 Вт, цоколь E27	1-ESL		фирмы "MAXUS"	шт	2						
	11. Кронштейн приставной к стене под консольный светильник	К1Н-1,2-0,5			шт	8						
	12. Стойка железобетонная центрифугированная l=10м	СЦС 0,8-10 серия 3.320-1			шт	1		Опора №13				
	13. Кронштейн для установки светильников на ж.б. опорах	КО-2х2/0,19 серия 3.320-1			шт	13						
	14. Опора металлическая, граненная с кабельным подключением	ОГК 8/175/65КС		ООО "Полигон-Авто"	шт	12						
	15. Анкерная закладная (фундамент) под металлическую опору	А1-210КС		ООО "Полигон-Авто"	шт	12						
	16. Кронштейн для установки светильника на металлической опоре	К1/15/1/1		ООО "Полигон-Авто"	шт	12						
	17. Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова в ПВХ изоляции, сечением 4х4-0,66 кВ	ВВГ ГОСТ 16442-80			м	360		подключение металлических опор				
Примечание: – длина проводов и кабельных линий дана в спецификации с учетом 6% на разделку, укладку и провисания провода на опорах; – в смете предусмотреть расчистку веток на 14 деревьях.							29/15-ЭН.С					
								Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Добровольского, 65				
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
			Разраб.	Калмыков					Реконструкция наружного освещения территории ООШ №6	Стадия	Лист	Листов
			Проверил	Веселова					РП	1	2	
	Н. контр.						Спецификация оборудования		ФЛ-П Веселова Н.Д. Сертификат АА №001768			
	ГИП	Калмыков										
	ГАП	Веселова										
	Утв.											