

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Выключатель автоматический трехполюсный в корпусе IP54, ~380/220 В, I _p =25А	АП50Б-3МТ			шт	1		
	2. Щит учетно-распределительный навесного исполнения под трехфазный счетчик, на 12 модулей, с замком	ЩУРН-3/12зо			шт	1		
	3. Счетчик активной электроэнергии прямого включения 3х380/220В, 5(100)А кл. точн. 1, многотарифный	НИК-2303 АП1			шт	1		
	4. Выключатель автоматический трехполюсный ~400В, I _p =20А	ВА47-29/3		ИЕК Украина	шт	1		
	5. Выключатель автоматический трехполюсный ~400В, I _p =16А	ВА47-29/3		ИЕК Украина	шт	1		
	6. Ящик управления освещением ~380/220В, I _n =25А, с таймером и фотореле	ЯУО 9601-3474-2193 ТУ У 24254314.004-97			шт	1		
	7. Светильник консольный наружного освещения с светодиодными лампами ~220 В, 50 Вт	ИПСКС-50 "Стелс 1"		SVETILED	шт	13		
	8. Светильник наружного освещения под натриевую лампу ДНаТ ~220 В, 150 Вт, IP65	ЖТУ-08У-150		"Ватра"	шт	6		
	9. Лампа натриевая высокого давления ~220В, 150 Вт	ДНаТ-150			шт	6		
	10. Светильник наружного освещения под натриевую лампу ДНаТ ~220 В, 70 Вт, IP65	ЖТУ-08У-70		"Ватра"	шт	5		
	11. Лампа натриевая высокого давления ~220В, 70 Вт	ДНаТ-70			шт	5		
	12. Опора декоративная стальная, трубчатая, трехступенчатая, на 2 светильника, l=3,8 м	КО-2 Ориентир (рис. №4)		"Ватра"	шт	3		
	13. То же, трубчатая, трехступенчатая, на 1 светильник l=2,5 м	КО-4 Ориентир (рис. №24)		"Ватра"	шт	5		
	14. Кронштейн приставной к стене под консольный светильник	К1Н-1,2-0,5			шт	6		
	15. Стойка железобетонная центрифугированная l=10м	СЦС 0,8-10 серия 3.320-1			шт	4		

Примечание: – длина проводов и кабельных линий дана в спецификации с учетом 6% на разделку, укладку и провисания провода на опорах.

						26/15-ЭН.С				
						Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Мира, 5				
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция наружного освещения территории ООШ №1		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Калмыков						РП	1	2
Проверил		Веселова								
Н. контр.										
ГИП		Калмыков								
ГАП		Веселова								
Умв.						Спецификация оборудования		ФЛ-П Веселова Н.Д. Сертификат АА №001768		