

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания изделия материала	Завод-изготови- тель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Выключатель автоматический трехполюсный в корпусе IP54, ~380/220 В, In=25А	АП50Б-3МТ			шт	1		
	2. Щит учетно-распределительный навесного исполнения под трехфазный счетчик, на 12 модулей, с замком	ЩУРН-3/12зо			шт	1		
	3. Счетчик активной электроэнергии прямого включения 3х380/220В, 5(100)А кл. точн. 1, многотарифный	НИК-2303 АП1			шт	1		
	4. Выключатель автоматический трехполюсный ~400В, Ip=20А	ВА47-29/3		ИЕК Украина	шт	1		
	5. Выключатель автоматический трехполюсный ~400В, Ip=16А	ВА47-29/3		ИЕК Украина	шт	2		
	6. Ящик управления освещением ~380/220В, In=25А, с таймером и фотореле	ЯУО 9601-3474-21У3 ТУ У 24254314.004-97			шт	1		
	7. Светильник консольный наружного освещения с светодиодными лампами ~220 В, 50 Вт	ИПСКС-50 "Стелс 1"		SVETILED	шт	16		
	8. То же, с светодиодными лампами ~220 В, 100 Вт	ИПСКС-100 "Стелс 1"		SVETILED	шт	13		
	9. Светильник наружного освещения под натриевою лампу ДНаТ ~220 В, 150 Вт, IP54,	ЖТУ-08У-150		"Ватра"	шт	8		
	10. То же, ~220 В, 100 Вт, IP54,	ЖТУ-08У-100		"Ватра"	шт	4		
	11. Лампа натриевая высокого давления ~220В, 150 Вт	ДНаТ-150			шт	8		
	12. То же, ~220 В, 100 Вт	ДНаТ-100			шт	4		
	13. Кронштейн приставной к стене под консольный светильник	К1Н-1,2-0,5			шт	18		
	14. Опора граненная коническая для воздушных линий l=8 м	ОГК8/175/65вл		ООО "Полигон-Авто"	шт	11		
	15. Анкерная закладная для металлической опоры (фундамент)	А2-250вл		ООО "Полигон-Авто"	шт	11		
	16. Кронштейн для установки светильников на опорах	К1/1,5/1/1		ООО "Полигон-Авто"	шт	11		
	17. Опора декоративная стальная, трубчатая на 2 светильника l=3,8 м	КО-2 Ориентир (рис. №4)		"Ватра"	шт	6		

						28/15-ЭН.С				
						Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Добровольского, 27				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция наружного освещения территории ООШ №3		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Калмыков					Спецификация оборудования		РП	1	2
Проверил	Веселова									
Н. контр.						ФЛ-П Веселова Н.Д. Сертификат АА №001768				
ГИП	Калмыков									
ГАП	Веселова									
Утв.										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Примечание: - длина проводов и кабельных линий дана в спецификации с учетом 6% на разделку, укладку и провисания провода на опорах;  
- в смете предусмотреть расчистку веток на 14 деревьях.