

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания изделия материала	Завод-изготови- тель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Выключатель автоматический однополюсный I _p =25 А	ВА47-29/1			шт.	1		
	2. Щит учетно-распределительный навесного исполнения под однофазный счетчик, на 12 модулей, с замком	ЩУРН-3/12зо			шт.	1		
	3. Счетчик активной электроэнергии прямого включения ~220В, 5-60 А кл. точн. 1, многотарифный	НИК-2102 01. Е2Т			шт.	1		
	4. Выключатель автоматический однополюсный I _p =20 А	ВА47-29/1		ИЕК Украина	шт.	1		
	5. Выключатель автоматический однополюсный I _p =16 А	ВА47-29/1		ИЕК Украина	шт.	3		
	6. Ящик управления освещением ~380/220В, I _n =25А, с таймером и фотореле	ЯЧО 9601-3474-21У3 ТУ У 24254314.004-97			шт.	1		
	7. Светильник консольный наружного освещения светодиодный ~220 В, 60 Вт, IP65	РПУ17-60		ООО "Лайт-Тек"	шт.	10		
	8. То же, светодиодный ~220 В, 30 Вт, IP65	РПУ17-30		ООО "Лайт-Тек"	шт.	3		
	9. Светильник настенно-потолочный светодиодный, IP65, ~220В, 12 Вт	ДБО 01-03-10а-101		ООО "Лайт-Тек"	шт.	5		
	10. Кронштейн приставной к стене под консольный светильник	К1Н-1,2-0,5			шт.	10		
	11. Опора граненная металлическая с воздушным подводом l=7 м	ОГК8/175/65ВЛ			шт.	3		
	12. Кронштейн для установки светильников на опорах	К1/1/1/1			шт.	3		
	13. Провод с медными жилами в двойной ПВХ изоляции 3х2,5-0,66 кВ	ПВС 3х2,5 (ГОСТ 7399-97)		"Интеркабель" г. Киев	м	230		от щитовой и по стенах здания в трубе
	14. Провод с медными жилами в двойной ПВХ изоляции 3х1,5-0,66 кВ	ПВС 3х1,5 (ГОСТ 7399-97)		"Интеркабель" г. Киев	м	40		подключение светильников на кронштейнах и фотореле
	15. Труба электромонтажная атмосфероустойчивая Ø25 мм, IP67, L=3 м	Код 63925		Фирма ДКС	шт/м	72/216		по стенам здания
	16. Коробка ответвительная квадратная 100х100х50 мм, IP67	Код 53800		Фирма ДКС	шт	13		
	17. Короб пластмассовый (кабель-канал) 40х17 мм L=3 м	СКК10-040-025-1-ко1/24		ИЕК Украина	шт/м	2/6		
	18. Провод алюминиевый, самонесущий, сечением 2х10+1 мм ²	СИП-4		"Интеркабель" г.Киев	м	55		

Примечание: – длина проводов и кабельных линий дана в спецификации с учетом 6% на разделку, укладку и провисания провода на опорах;
– в смете учтены демонтаж одной ж.д. опоры (см. лист №3).
Допускается оборудование, изделия и материалы заменить на аналогичные с характеристиками не ниже заявленных.

						111/17-ЕН.С			
						Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 21			
Зм.	К-ть діл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Реконструкція зовнішнього освітлення території ПНЗ «ЦД та ЮТ» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розроб.		Калмиков					РП	1	2
Перевір.		Веселова							
Н. контр.									
ГІП		Калмиков							
ГАП		Веселова				Специфікація обладнання	ФО-П Веселова Н.Д. Сертифікат АА №001768		
Затв.									